



## CERTIFICATO DI PROVA N. 370434/RF7694

emesso ai sensi dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" (Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25 agosto 1984) modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2001)

Visto l'esito degli accertamenti effettuati si certifica che al  
**materiale di arredamento**

prodotto da

**MERMET S.a.s.**

58 Chemin du Mont Maurin - 38630 VEYRINS - Francia

denominato

**SCREEN VISION 5%**

impiegato come

**tendaggio, sipario, drappaggio**

posto in opera

**sospeso, suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce**

è attribuita, in conformità alla norma UNI 9177, la classe di reazione al fuoco

**1 (UNO)**

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Bellaria-Igea Marina - Italia, 18 marzo 2020

Il Direttore del Laboratorio  
di Reazione al Fuoco  
(Dott. Ing. Giombattista Traina)

L'AMMINISTRATORE DELEGATO  
Arch. Sara Lorenza Giordano

Pratica:  
83204

Luogo dell'attività:  
Istituto Giordano S.p.A. - Strada Erbosa Uno, 80 -  
47043 Gatteo (FC) - Italia

Il presente documento è composto da n. 1 pagina ed è integrato da n. 1 allegato con i risultati di prova e dalla documentazione tecnica del produttore.

Il presente documento non può essere riprodotto parzialmente, estrapolando parti di interesse a discrezione del cliente, con il rischio di favorire una interpretazione non corretta dei risultati, fatto salvo quanto definito a livello contrattuale.

I risultati si riferiscono solo all'oggetto in esame, così come ricevuto, e sono validi solo nelle condizioni in cui l'attività è stata effettuata.

Direttore del Laboratorio di Reazione al Fuoco:  
Dott. Ing. Giombattista Traina

Compilatore: Francesca Manduchi  
Revisore: Per. Ind. Andrea Golinucci

Pagina 1 di 1